

**CALIDAD DE PRODUCTO TÉCNICO
COSTO DE LA ENERGÍA SUMINISTRADA EN MALAS CONDICIONES (CESMC)**

SUMINISTROS AT

Rango de tensiones [%Un]	CESMC [\$/kWh]
Si Tol > o = 5% y <6%	0.413
Si Tol > o = 6% y <7%	0.826
Si Tol > o = 7% y <8%	1.240
Si Tol > o = 8% y <9%	1.653
Si Tol > o = 9% y <10%	2.225
Si Tol > o = 10% y <11%	2.734
Si Tol > o = 11% y <12%	3.179
Si Tol > o = 12% y <13%	9.536
Si Tol > o = 13% y <14%	22.250
Si Tol > o = 14% y <15%	34.964
Si Tol > o = 15% y <16%	44.499
Si Tol > o = 16% y <18%	57.213
Si Tol > o = 18%	63.570

SUMINISTROS EN MT Y BT

Rango de tensiones [%Un]	CESMC [\$/kWh]
Si Tol > o = 5% y <6%	
Si Tol > o = 6% y <7%	
Si Tol > o = 7% y <8%	
Si Tol > o = 8% y <9%	1.653
Si Tol > o = 9% y <10%	2.225
Si Tol > o = 10% y <11%	2.734
Si Tol > o = 11% y <12%	3.179
Si Tol > o = 12% y <13%	9.536
Si Tol > o = 13% y <14%	22.250
Si Tol > o = 14% y <15%	34.964
Si Tol > o = 15% y <16%	44.499
Si Tol > o = 16% y <18%	57.213
Si Tol > o = 18%	63.570

PERTURBACIONES

	CESMC [\$/kWh]
MEDICIÓN EN AT	63.570
MEDICIÓN EN MT Y BT	63.570

**CALIDAD DE SERVICIO TECNICO Y COMERCIAL
COSTO DE LA ENERGÍA NO SUMINISTRADA (CENS)**

Categoría Tarifaria	CENS [\$/kWh]
T1AP, T1R y T1G	44.499
T2 y T3BT	72.046
T3MT y T3AT	86.879



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: EX-2021-04177771-APN-SD#ENRE. Anexo IV

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.