

ANEXO 3

HOSPITAL DE DÍA

Grilla de Habilitación Categorizante



**Ministerio de Salud
Argentina**

Equipo elaborador (por orden alfabético)

BUONO, Carla Andrea

Arquitecta Especialista en Planificación del Recurso Físico en Salud, CIRFS-FADU-UBA. Posgrado en Salud Pública AMA – Universidad del Nordeste. Asesora técnica de la Dirección Nacional de Calidad en Servicios de Salud y Regulación Sanitaria. Ministerio de Salud de la Nación.

ROSA, Sandra

Médica Especialista en Medicina Familiar UBA, Auditoria Médica. Posgrado en Auditoria y Liderazgo en Gestión de Calidad Universidad Falvaloro. Asesora técnica de la Dirección Nacional de Calidad en Servicios de Salud y Regulación Sanitaria. Ministerio de Salud de la Nación

SANTA MARIA, Cecilia Mónica

Médica Especialista en Dermatología UBA y Auditoria Médica. Posgrado en Auditoria y Liderazgo en Gestión de Calidad Universidad Falvaloro. Asesora técnica de la Dirección Nacional de Calidad en Servicios de Salud y Regulación Sanitaria. Ministerio de Salud de la Nación.

TECILLA, Elsa Néida

Arquitecta Especialista en Planificación del Recurso Físico en Salud, CIRFS-FADU-UBA. Profesorado Universitario en Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales, Ciencias del Ambiente – Universidad ISALUD. Asesora técnica de la Dirección Nacional de Calidad en Servicios de Salud y Regulación Sanitaria. Ministerio de Salud de la Nación.

Revisores externos (por orden alfabético)

AGUILA MALDONADO, Rodrigo

Médico Especialista en Clínica Médica y Reumatología. Médico Hospital de Día HIGA General San Martín de La Plata.

FRAQUELLI, Lidia

Médica Pediatra, certificación en Pediatría con capacidades agregadas en Medicina interna, Coordinadora del Centro de Atención Integral del Paciente Hemato-Oncológico (CAIPHO) del Hospital Nacional de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan.

FUENTES, María Elisabet

Farmacéutica y Licenciada en Cs Farmacéuticas. Especialista en Farmacia Hospitalaria. Jefe de Unidad Mezclas Intravenosas HIGA General San Martín de La Plata.

PAZOS, Viviana

Farmacéutica Especialista en Farmacia Hospitalaria. Jefe de Servicio de Farmacia y Esterilización del HIGA General San Martín de La Plata.

GRILLA DE HABILITACIÓN CATEGORIZANTE DE HOSPITAL DE DÍA			
PLANIFICACIÓN DE HOSPITAL DE DÍA	SI	NO	OBSERVACIONES
Establecimiento público (incluye Obra Social y Fuerzas de Seguridad)			
Establecimiento privado			
Recibe derivaciones desde otros establecimientos de la Red			
El Hospital de Día es indiferenciado o polivalente .			
Indique total de puestos.			
El Hospital de Día es diferenciado .			
Indique total de puestos.			
El Hospital de Día es para adultos .			
Indique total de puestos.			
El Hospital de Día es para pediatría .			
Indique total de puestos.			
El Hospital de Día es para obstetricia .			
Indique total de puestos.			
Aclarar si cumple con 0,5 a 1 puesto cada 1.000 partos.			
El Hospital de Día es para salud mental . Ver normativa vigente.			
Indique total de puestos.			
El Hospital de Día es para geriatria .			
Indique total de puestos.			
El Hospital de Día es Clínico .			
Indique total de puestos.			
El Hospital de Día es Quirúrgico .			
Indique total de puestos.			
Aclarar si cumple con 1 puesto por cada quirófano.			
El Hospital de Día es de Infectología .			
Indique total de puestos.			
EL HOSPITAL DE DÍA, ESTÁ CONSTITUIDO POR:	SI	NO	OBSERVACIONES
Puesto de observación/tratamiento en sillón/poltrona (Sala General). Aclarar cantidad.			
Puesto de observación/tratamiento en box individual . Aclarar cantidad.			
Sala de procedimientos			
Exclusivo para HD Oncológico: Sala de Elaboración de Formulaciones Estériles. Aclarar si está en Farmacia o en Hospital de Día.			
Exclusivo para HD Oncológico: Banco de drogas. Aclarar si está en Farmacia o en Hospital de día.			
Secretaría de piso			
Sala de Espera			
Área de juegos (en Hospitales de día Pediátricos)			
Office de Enfermería. Aclarar si diferencia zonas limpia y sucia			
Farmacia periférica. Aclarar si es mueble o local independiente.			
Estación Sistema Neumático de envíos.			
Estacionamiento de carro de transporte.			
Consultorio/Gabinete.			
Comedor pacientes (en hospital de día obstétrico).			
Oficina Médica. Aclarar si cuenta con uno o dos puestos de trabajo.			
Oficina Supervisión de Enfermería (deseable)			
Estar de personal (opcional).			
Office de Limpieza			
Sanitarios para personal			
Sanitarios para público			
Sanitarios para discapacitados			
Sanitario para pacientes.			
Módulo lockers. Aclarar si son suficientes.			

GRILLA DE HABILITACIÓN CATEGORIZANTE DE HOSPITAL DE DÍA			
Depósito de materiales y equipos			
Depósito de ropa limpia			
Depósito de ropa usada			
Depósito de residuos domiciliarios. Aclarar si es propio o compartido.			
Depósito de residuos biopatogénicos. Aclarar si es propio o compartido.			
Dispone de aulas y/o talleres. Aclarar cantidad y si están disponibles en el Servicio de Docencia o en el Hospital de Día.			
Local de ingeniería/Placard. Aclarar si es local o placard y si es propio o compartido.			
VINCULACIÓN CON OTROS SERVICIOS (Acceso directo o apoyo)	SI	NO	OBSERVACIONES
Unidad de Urgencia-Emergencia			
Laboratorio de Análisis Clínicos (mediante tubo neumático)			
Diagnóstico por Imágenes			
Centro Quirúrgico			
Centro Obstétrico			
Farmacia			
Otros. Aclarar:			
CONSIDERACIONES GENERALES	SI	NO	OBSERVACIONES
Los accesos están debidamente identificados.			
Cuenta con un playón para estacionamiento transitorio de vehículos de traslado.			
Cuentan con algún medio de traslado a disposición (propio o de la red de servicios).			
El diseño diferencia en tres (3) áreas de uso: restringida, semirestringida y sin restricciones. Aclarar.			
El ancho de las circulaciones es igual a mayor a 1.20m con ensanches de 1.50x1.50m en extremos y cada 20m (en largas circulaciones). Aclarar.			
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS GENERALES	SI	NO	OBSERVACIONES
Características Constructivas : Las detalladas a continuación, aplican a todos los locales. Las Específicas por local las completarán y se describen en planilla adjunta.			
Cumple con los códigos de construcción y reglamentos locales.			
Pisos:			
Resistente al desgaste, liso, antideslizante, continuo, incombustible y sin emanación de gases (en caso de siniestro).			
Zócalos:			
Recto. En caso de recomendar sanitario, se aclarará en caract.específicas.			
Paredes:			
Superficie lavable lisa y sin molduras. Incombustible y sin emanación de gases (en caso de siniestro).			
Cielorraso:			
Superficie lavable. Incombustible y sin emanación de gases (en caso de siniestro).			
Ventanas:			
De abrir, con protección contra insectos y control de visuales. Aclarar.			
Puertas:			
La puerta de acceso al servicio, cuenta con luz de paso libre de 1,20m por 2,00m de alto mínimo. Aclarar.			
Revestimiento:			
Cuenta con revestimiento cerámico con junta rectificada en locales húmedos (piso a cielorraso) y en sectores sobre mesada (hasta cielorraso). Aclarar.			

GRILLA DE HABILITACIÓN CATEGORIZANTE DE HOSPITAL DE DÍA			
Instalación Sanitaria:			
Cuenta con agua fría y caliente en lavamanos y/o en pileta sobre mesada. El drenaje es a pileta de piso cerrada con sifón para evitar olores. Aclarar.			
Electricidad – Iluminación:			
Posee un sistema de energía eléctrica de emergencia (grupo electrógeno).			
Cuenta con luz de emergencia en accesos, circulaciones.			
Cuenta con puesta a tierra de toda la instalación.			
Las instalaciones poseen dispositivos de seguridad eléctrica: protección termomagnética y disyuntor.			
Cuenta con sistema de comunicaciones e información (voz datos-etc)			
Responde al Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina para Instalaciones de uso hospitalario. La iluminación es clara, intensa y no calórica.			
Climatización por aire acondicionado, calefacción, refrigeración y ventilación forzada.			
Cuenta con sistema central de climatización.			
Cuenta con sistemas individuales de climatización (Split, aire de pared entre otras). Aclarar en qué locales.			
Gases Medicinales:			
Cuenta con una toma de oxígeno por cada puesto. Aclarar.			
Seguridad: Cumple con la legislación jurisdiccional.			
Dispone de un Plan de evacuación en caso de siniestros.			
Cuentan con salidas de emergencia señalizadas.			
Cuentan con matafuegos autorizados por autoridad competente y reglamentación vigente.			
Cuentan con detectores de humo en todos los locales y circulaciones			
Señalética: Todos los locales y cada uno de los puestos cuentan con carteles indicadores.			
CONSIDERACIONES ESPECIALES			
Se detallarán a continuación las consideraciones especiales a cumplir por cada local que se incluya en la unidad/servicio en análisis:			
PUESTO DE OBSERVACIÓN/TRATAMIENTO EN SALA GENERAL	SI	NO	OBSERVACIONES
Indicar cantidad de puestos en Sala General.			
La superficie por puesto, es igual o superior a 6m2. Indique superficie observada.			
Características Constructivas : <i>Aplican las Características Generales y las Específicas detalladas a continuación para este local:</i>			
Zócalo: Aclarar si es sanitario (deseable).			
Gases Medicinales:			
Cuenta con una toma de oxígeno, una de aire comprimido y una de vacío por cada puesto. Aclarar.			
Equipamiento por puesto:			
Cama o sillón poltrona			
Mesa de arrime para comer (según tipo de hospital de día)			
Monitor multiparamétrico			
Poliducto de gases			
Soporte para suero			
Oxímetro de pulso			
Tensiómetro			
Lámpara rodante de luz directa			
Escalera sanitaria de dos peldaños			

GRILLA DE HABILITACIÓN CATEGORIZANTE DE HOSPITAL DE DÍA			
Equipamiento de la Sala:			
Mueble de guardado bajomesada			
Mesa comedor (según tipo de hospital de día)			
TV (1 cada 8 puestos/boxes), ubicado estratégicamente. Aclarar.			
PUESTO DE OBSERVACIÓN EN BOX INDIVIDUAL CERRADO	SI	NO	OBSERVACIONES
Indicar cantidad de puestos en boxes.			
La superficie por puesto, es igual o superior a 10m ² . Indique superficie observada.			
Características Constructivas : <i>Aplican las Características Generales y las Específicas detalladas a continuación para este local:</i>			
Zócalo: Aclarar si es sanitario (deseable).			
Gases Medicinales:			
Cuenta con una toma de oxígeno, una de aire comprimido y una de vacío por cada puesto. Aclarar.			
Equipamiento:			
Cama o sillón poltrona			
Mesa de arrime para comer (según tipo de hospital de día)			
Monitor multiparamétrico			
Poliducto de gases			
Soporte para suero			
Oxímetro de pulso			
Tensiómetro			
Lámpara rodante de luz directa			
Escalera sanitaria de dos peldaños			
SALA DE PROCEDIMIENTOS (OPCIONAL SEGÚN TIPO HOSP.DE DÍA)	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con Sala de procedimientos. Indicar cantidad de salas.			
La superficie es igual o superior a 12m ² . Indique superficie observada.			
Características Constructivas : <i>Aplican las Características Generales y las Específicas detalladas a continuación para este local:</i>			
Zócalo: Aclarar si es sanitario (deseable).			
Puertas: La luz útil de paso es igual o superior a 1.20m. Aclarar.			
Gases Medicinales: Cuenta con abastecimiento central y panel con una (1) boca de oxígeno, una (1) boca de aire comprimido y una (1) boca de vacío.			
Equipamiento:			
Camilla de examen clínico reforzada			
Cesto metálico			
Taburete rodante			
Heladera			
Lámpara rodante			
Elementos para control signos vitales (Tensiómetro, estetoscopio y termómetro, entre otros)			
Carro de curaciones			
Escalera sanitaria			
Negatoscopio			
Nebulizador			
Oxímetro de pulso			
Electrocardiógrafo			
Resucitador ambú			
SECRETARÍA	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con secretaría. Aclarar cantidad puestos de trabajo y superficie.			
Equipamiento:			
Escritorio o mostrador			

GRILLA DE HABILITACIÓN CATEGORIZANTE DE HOSPITAL DE DÍA			
Sillas			
Mueble de guardado			
Papelero			
Perchero			
ESPERA	SI	NO	OBSERVACIONES
Superficie: Módulo por asiento: 1 m ² . Módulo por silla de ruedas: 2.5 m ² . Aclarar superficie total.			
Características Constructivas : Aplican las Características Generales y las Específicas detalladas a continuación para este local:			
Gases Medicinales : Cuenta con poliductos (ocultos) para utilizar en situaciones de emergencia, con tomas eléctricos y gases medicinales. Aclarar cantidad.			
Equipamiento:			
Sillas / tandem x 4. Aclarar cantidad total.			
Cesto			
TV			
ÁREA DE JUEGOS (EN HOSPITAL DE DÍA PEDIÁTRICO)	SI	NO	OBSERVACIONES
La superficie es igual o superior a 8m2. Indique superficie observada.			
Características Constructivas : Aplican las Características Generales y las Específicas detalladas a continuación para este local:			
Gases Medicinales : Cuenta con poliductos (ocultos) para utilizar en situaciones de emergencia, con tomas eléctricos y gases medicinales. Aclarar cantidad.			
Equipamiento:			
Mesa baja			
Sillas			
Mueble de guardado			
Equipamiento acorde (juegos, pizarra, etc.)			
Papelero			
Perchero			
OFFICE DE ENFERMERÍA	SI	NO	OBSERVACIONES
El Office de Enfermería es abierto.			
La superficie es igual o superior a 6m2. Indique superficie observada.			
Cuenta con slop sink + pileta + chatas y orinales. Aclarar.			
Cuántas enfermeras pueden trabajar en simultáneo en el office.			
Está en relación directa y equidistante a los puestos de observación.			
El office está sectorizado en limpio y usado.			
Cuenta con mueble para depósito transitorio de elementos (bajo mesada) con llave de seguridad en cada sector (limpio y usado).			
Cuenta con recipientes para acopio de residuos. Aclarar en observaciones, si están diferenciados en domiciliarios (reciclables y no reciclables) y biopatogénicos.			
Características Constructivas : Aplican las Características Generales y las Específicas detalladas a continuación para este local:			
Cuenta con zócalo sanitario (deseable).			
Cuenta con ventanillas tanto en sector limpio (para recepción) como sucio (para retiro).			
En relación a la instalación sanitaria, cada sector (limpio y usado) cuenta con mesada y pileta profunda (agua fría y caliente), con un desarrollo mínimo de 1,5m lineales por enfermera. Indicar medida del desarrollo lineal.			

GRILLA DE HABILITACIÓN CATEGORIZANTE DE HOSPITAL DE DÍA			
Cuenta con revestimiento resistente para protección, hasta altura de cielorraso			
Equipamiento:			
Kit instrumental			
Taburete alto con respaldo			
Cesto con tapa pedal			
Heladera bajomesada			
Nebulizador - aspirador			
Tensiómetro			
FARMACIA PERIFÉRICA.	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con Placard/Mueble exclusivo para Farmacia: 2m2. Aclarar.			
Cuenta con local independiente para Depósito de Farmacia (mínimo/recomendado): 6m2. Aclarar lo observado.			
Equipamiento:			
Mueble de guardado			
Heladera			
ESTACIÓN SISTEMA NEUMÁTICO DE ENVÍOS	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con sistema neumático de envíos. Aclarar.			
ESTACIONAMIENTO TRANSITORIO DE CARROS DE TRANSPORTE	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con sector definido para estacionamiento transitorio de carros.			
La superficie es igual o superior a 2m2. Indique superficie observada.			
Características Constructivas : Aplican las Características Generales y las del local donde se localice.			
Equipamiento:			
Carros de transporte			
CONSULTORIO/GABINETE	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con consultorio/gabinete. Aclarar superficie observada.			
Equipamiento:			
Puesto de Trabajo Informático			
Camilla.			
Dispensador de jabón y toallero.			
Balanza de pie			
Armario para Historias Clínicas			
Negatoscopio (según necesidad)			
Estetoscopio, termómetro y tensiómetro			
COMEDOR PACIENTES (DESEABLE EN HOSPITAL DE DÍA OBSTÉTRICO)	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con Comedor para pacientes. Aclarar superficie observada.			
Indique si cumple con 1,8m2 por usuario.			
Equipamiento:			
Mesa de reuniones con sillas			
Anafe			
Heladera			
Horno eléctrico o microondas			
Pava eléctrica o dispensador de agua fría y caliente			
Perchero			
Cesto residuos			
OFICINA MÉDICA	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con Oficina para Jefatura y/o Coordinación del servicio.			
Es para un puesto de trabajo. Aclarar			
Equipamiento:			
Escritorio y sillas			
Mueble guardado			

GRILLA DE HABILITACIÓN CATEGORIZANTE DE HOSPITAL DE DÍA			
Cesto residuos			
Perchero			
OFICINA SUPERVISIÓN DE ENFERMERÍA (DESEABLE)	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con Oficina para Supervisor del servicio.			
Es para un puesto de trabajo. Aclarar			
Equipamiento:			
Escritorio y sillas			
Mueble guardado			
Cesto residuos			
Perchero			
ESTAR DE PERSONAL (OPCIONAL)	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con Estar para personal. Indicar superficie.			
Equipamiento:			
Mesa de reunión con sillas			
Anafe			
Heladera			
Horno eléctrico o microondas			
Pava eléctrica o dispensador de agua fría y caliente			
Perchero			
Cesto residuos			
OFFICE DE LIMPIEZA	SI	NO	OBSERVACIONES
Superficie mínima: 3m ² . En local cerrado: 4m ² . Aclarar.			
Mesada y pileta profunda (agua fría y caliente).			
Mueble para guardado de insumos			
Espacio libre para estacionamiento transitorio del carro de limpieza			
<i>Características Constructivas : Aplican las Características Generales y las Específicas detalladas a continuación para este local:</i>			
El ancho libre de las puertas permite el normal acceso del carro de limpieza al local. Aclarar.			
Cuenta con provisión de agua fría y caliente en pileta.			
Cuenta con canilla de servicio a 0.50cm del piso para carga de balde, con pileta de piso abierta.			
Equipamiento:			
Carro de limpieza			
SANITARIOS (Para PERSONAL)	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con sanitarios para personal. Aclarar cantidad de receptáculos.			
SANITARIOS (Para PÚBLICO)	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con sanitario para público. Aclarar cantidad de receptáculos.			
SANITARIO PARA DISCAPACITADOS	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con sanitario para discapacitado según ley vigente.			
SANITARIO PARA PACIENTES.	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con sanitario de uso exclusivo para pacientes. Aclarar cantidad.			
MÓDULO LOCKERS	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con Módulos de Lockers para el personal. Aclarar cantidad.			
DEPÓSITO DE MATERIALES Y EQUIPOS	SI	NO	OBSERVACIONES
Indicar superficie observada			
Equipamiento:			
Estanterías. Aclarar lo observado.			
Mueble de guardado. Aclarar lo observado.			
DEPÓSITO DE ROPA LIMPIA	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con placard/depósito de ropa limpia. Aclarar tipo y superficie observada.			

GRILLA DE HABILITACIÓN CATEGORIZANTE DE HOSPITAL DE DÍA			
Equipamiento:			
Carro de transporte			
DEPÓSITO DE ROPA USADA	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con placard/depósito de ropa limpia. Aclarar tipo y superficie observada.			
Equipamiento:			
Carro de transporte			
ÁREAS EXCLUSIVAS PARA HOSPITAL DE DÍA ONCOLÓGICO. <i>Ver Directrices de Organización y Funcionamiento de Farmacia.</i> <i>A las anteriores, se les debe agregar:</i>			
Cuenta con SALA DE ELABORACIÓN DE FORMULACIONES ESTÉRILES. Aclarar.			
Cuenta con BANCO DE DROGAS. Aclarar.			
SALA DE ELABORACIÓN DE FORMULACIONES ESTÉRILES	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con Módulos de Lockers para el personal. Aclarar cantidad.			
TODOS LOS LOCALES QUE SE DESCRIBIRÁN A CONTINUACIÓN PODRÁN COMPARTIRSE CON OTRO SERVICIO DEL ESTABLECIMIENTO.			
DEPÓSITO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con local, sector o recipiente para residuos domiciliarios. Aclarar si es propio o compartido.			
Aclarar si diferencian en reciclables y no reciclables.			
DEPÓSITO DE RESIDUOS BIOPATOGÉNICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con local, sector o recipientes para residuos biopatógenicos. Aclarar si es propio o compartido.			
PLACARD / LOCAL DE INGENIERÍA	SI	NO	OBSERVACIONES
Placard (mínimo/recomendado): 2m ² . Aclarar superficie observada.			
El Local de ingeniería es mayor a 6m ² . Aclarar superficie observada.			
Características Constructivas : Aplican las Características Generales y las Específicas detalladas a continuación para este local:			
La puerta cuenta con luz útil de apertura (mínimo 1.20m). Indicar ancho.			
Cuenta con iluminación general uniforme y focalizada.			
Cuenta con extracción de aire y acondicionamiento térmico según norma			
RECURSOS HUMANOS			
ÁREA PROFESIONAL	SI	NO	OBSERVACIONES
Los profesionales actuantes están matriculados en la jurisdicción. Aclarar.			
Cuenta con Jefe o Coordinador del área. Tiene experiencia en gestión por procesos. Aclarar.			
Cuenta con Médico/a con formación en otras especialidades. Indicar cantidad.			
AREA TECNICA	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con Enfermería con entrenamiento y capacitación. Aclarar cantidad.			
Cuenta con Farmacéutico con entrenamiento y capacitación. Aclarar cantidad.			
Cuenta con otro tipo de técnico. Aclarar tipo y cantidad.			
AREA ADMINISTRATIVA Y DE APOYO	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuentan con personal administrativo. Aclarar cantidad.			
Cuentan con Personal de Limpieza. Aclarar si es exclusivo del área.			

argentina.gob.ar/salud



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: ANEXO 3

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 11 pagina/s.