

ANEXO 4

**GRILLA DE
CATEGORIZACIÓN**

Farmacia en Establecimientos de Salud



**Ministerio de Salud
Argentina**

EQUIPO ELABORADOR

DIRECCION NACIONAL DE CALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD Y REGULACION SANITARIA a cargo de la COORDINACION GENERAL (por orden alfabético)

BUONO, Carla Andrea

Arquitecta Especialista en Planificación del Recurso Físico en Salud – CIRFS/FADU/UBA. Asesora técnica de la Dirección Nacional de Calidad en Servicios de Salud y Regulación Sanitaria - DNCSSyRS. Ministerio de Salud de la Nación.

SANTA MARIA, Cecilia Mónica

Médica Especialista en Dermatología UBA y Auditoria Médica. Posgrado en Auditoria y Liderazgo en Gestión de Calidad Universidad Falvaloro. Asesora técnica de la Dirección Nacional de Calidad en Servicios de Salud y Regulación Sanitaria- DNCSSyRS. Ministerio de Salud de la Nación.

TECILLA, Elsa Nélica

Arquitecta Especialista en Planificación del Recurso Físico en Salud – CIRFS/FADU/UBA. Asesora técnica de la Dirección Nacional de Calidad en Servicios de Salud y Regulación Sanitaria - DNCSSyRS. Ministerio de Salud de la Nación.

DIRECCIÓN NACIONAL DE HABILITACIÓN, FISCALIZACIÓN y SANIDAD DE FRONTERAS

CORSI, Cristina

Farmacéutica y Abogada. Asesora de la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras- DNHFYSF. Ministerio de Salud de la Nación.

DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS FISICOS (por orden alfabético)

CORDOBA, Ivana Natalia.

Bioingeniera. Especialista en Planificación del Recurso Físico en Salud – CIRFS/FADU/UBA. Asesora técnica de la Dirección Nacional de Recursos Físicos - DNRF. Ministerio de Salud de la Nación

INFANTE, Carlos Nicolás

Bioingeniero. Maestría en Planificación y Diseño de Centros de Salud UOC-BAR. Asesor técnico de la Dirección Nacional de Recursos Físicos -DNRF. Ministerio de Salud de la Nación.

SANDÁ, Carolina.

Arquitecta. Asesora técnica de la Dirección Nacional de Recursos Físicos - DNRF. Ministerio de Salud de la Nación.

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE FARMACEUTICOS DE HOSPITAL (por orden alfabético)

BAY, María Rosa

Farmacéutica. Especialista en Farmacia Hospitalaria AAFH. Diplomada en Gestión de la Calidad y Auditoría Externa IRAM. Jefe de Servicio Farmacia y Esterilización HIGA San Roque M.B. Gonnet. Protesorera AAFH

BERTOLDO, Pamela

Farmacéutica Especialista en Farmacia Hospitalaria. Dr. Ciencias de la Salud. Mg. Atención Farmacéutica. Docente e investigador. Facultad. Cs Químicas. Universidad Católica de Córdoba Jefe Servicio Farmacia Hospital Municipal Príncipe de Asturias”. Presidente AAFH

CAMPOS, Silvia Beatriz

Farmacéutica Especialista en Farmacia Sanitaria y Legal. Diplomada en Dirección y Administración de Servicios de Salud. Ex Directora Planificación y Regulación Sanitaria del Ministerio Salud de Jujuy. Ex Jefe Departamento Provincial de Farmacia Ministerio de Salud de Jujuy. Prosecretaria AAFH

PAZOS, Viviana

Farmacéutica especialista en Farmacia Hospitalaria, Jefe de Servicio de Farmacia y Esterilización del HIGA General San Martín de La Plata.
Vice presidente AAFH

ROUSSEAU, Marcela

Farmacéutica Especialista en Farmacia Hospitalaria AAFH.
Secretaria CD AAFH

ASOCIACION DE FARMACEUTICOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (por orden alfabético)**FERRARIS, Marta Josefina**

Farmacéutica. Especialista en Farmacia Hospitalaria. Jefa División Farmacia del Hospital General de Agudos " Dr. Cosme Argerich" -GCABA

MORALES, María Inés

Farmacéutica- UBA. Magister en Administración y Gestión de Sistemas u Servicios de Salud - Universidad Favaloro. Jefa de Farmacia del Hospital General de Agudos "J. M. Ramos Mejía"
Miembro de la Comisión Directiva de AFAM

CENTRO DE MEZCLAS INTRAVENOSAS S.A.**FELIP, Nuria**

Farmacéutica y Bioquímica. Directora Técnica del Centro de Mezclas Intravenosas S.A.

CONFEDERACION FARMACEUTICA ARGENTINA**MERLO, Alicia**

Farmacéutica egresada de la Universidad Nacional de Rosario. Secretaria Consejo Directivo en el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Entre Ríos. Prosecretaria de la Confederación Farmacéutica Argentina. Secretaria Asuntos Universitarios de la Confederación General de Profesionales de la República Argentina

RUGGIERI, José Enrique

Farmacéutico egresado de la Universidad Nacional de la Plata. Actividad Profesional en la Confederación Farmacéutica Argentina en el cargo de Asuntos Profesionales.

REVISOR EXTERNO**DODERA MARTINEZ, Gustavo**

Farmacéutico UBA. Maestría Investigación Clínica Farmacológica UAI. Maestría en Atención Farmacéutica Integral Universidad Barcelona. Especialista en Biofarmacia.
Coordinador de la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras-DNHFYSF. Ministerio de Salud de la Nación.

GRILLA DE CATEGORIZACIÓN DE FARMACIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			
PLANIFICACIÓN SERVICIO FARMACIA	SI	NO	OBSERVACIONES
Establecimiento público (incluye Obra Social y Fuerzas de Seguridad)			
Establecimiento privado			
Establecimiento con internación			
Establecimiento sin internación			
Según el perfil del Establecimiento de Salud, el Servicio de FARMACIA contará con:			
A. UNIDAD CENTRAL (Obligatorio)			
B. ELABORACIÓN Y FRACCIONAMIENTO (Agregado a la Unidad Central, según perfil definido)			
b1. Elaboración y fraccionamiento de Formulaciones NO ESTÉRILES			
b2. Elaboración y fraccionamiento de Formulaciones ESTÉRILES			
C. FARMACIA SATÉLITE			
A. UNIDAD CENTRAL DEL SERVICIO DE FARMACIA (Obligatorio), ESTÁ CONSTITUIDA POR:	SI	NO	OBSERVACIONES
Área de Dispensación intrahospitalaria.			
Área de Dispensación ambulatoria.			
Área Administrativa Funcional y Archivos y Soporte Clínico.			
Depósito / Almacenamiento Pasivo de medicamentos e insumos.			
Depósito / Almacenamiento Aactivo			
Almacenamiento frío.			
Estacionamiento transitorio de carros.			
Depósito de Inflamables (externo).			
Área/Sector Recepción material.			
Oficina Dirección Técnica.			
Secretaría (deseable).			
Gabinete (deseable).			
Office de Limpieza.			
Sanitario para personal.			
Estar de personal. Aclarar en observaciones si comparte con otro servicio.			
Vestuario. Aclarar en observaciones si comparte con otro servicio.			
Espera de público. Aclarar en observaciones si comparte con otro servicio			
Sanitario para público y para personas con discapacidad. Aclarar en observaciones si comparte con otro servicio.			
Habitación de guardia. Aclarar en observaciones si comparte con otro servicio.			
Local para Depósito transitorio de residuos diferenciados por tipo: reciclables, peligrosos/químicos, biopatogénicos y domiciliarios. Aclarar en observaciones.			
VINCULACIÓN FÍSICA CON OTROS SERVICIOS	SI	NO	OBSERVACIONES
Centro Quirúrgico			
Centro Obstétrico			
Unidad de Emergencia			
UTI – Unidad de Terapia Intensiva			
UCI – Unidad de Cuidados Intermedias			
Servicio de Internación			
Laboratorio			
Servicio de Hemoterapia			
Servicio de Imágenes			
Otros. Aclarar:			

GRILLA DE CATEGORIZACIÓN DE FARMACIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			
CONSIDERACIONES GENERALES	SI	NO	OBSERVACIONES
Los accesos cuentan con sistema de control de ingresos debidamente identificados.			
Cuenta con salida de emergencia, según normas vigentes.			
El servicio es independiente.			
Existen barreras arquitectónicas.			
El diseño del servicio es unidireccional. Aclarar.			
El servicio se localiza en planta baja. Aclarar.			
El ancho de las circulaciones es igual a mayor a 1.10m. Aclarar.			
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS GENERALES	SI	NO	OBSERVACIONES
Características Constructivas: Las detalladas a continuación, aplican a todos los locales. Las Específicas por local se describen en planilla adjunta y las completarán.			
Cumple con los códigos de construcción y reglamentos locales.			
Pisos: Resistente al desgaste y a la acción de agentes químicos de uso habitual, liso, antideslizante, lavable, continuo, impermeable. Incombustibles y sin emanación de gases en caso de siniestro.			
Paredes: Superficie lavable, lisa, de fácil limpieza, sin molduras. Incombustibles y sin emanación de gases en caso de siniestro.			
Cielorraso: Superficie lavable, lisa, continua. Incombustible y sin emanación de gases en caso de siniestro.			
Ventanas: Serán de abrir (aún si cuentan con acondicionamiento de aire). Con protección de visuales y mosquiteros. Aclarar.			
Puertas: La luz útil admisible de paso será de 0,80m (como mínimo). En los locales donde ingresen carros de transporte, la luz útil admisible de paso será de 1,20m (como mínimo).			
Revestimiento: Sobre mesada (alto mínimo +0,60m) y como fondo de piletas lavamanos (desde nivel de piso hasta +0,60m sobre el lavamanos y un ancho que sobrepase por lo menos 0,10m a cada uno de los lados de la pileta), se colocará revestimiento impermeable y resistente a golpes y productos químicos.			
Instalación Sanitaria: Provisión de agua fría y caliente en lavamanos y/o en pileta sobre mesada. El drenaje debe ser a pileta de piso cerrada.			
Electricidad – Iluminación:			
El sistema de iluminación es estanco y queda al ras del cielo raso, en los laboratorios y otras áreas de preparación y/o fraccionamiento.			
Posee un sistema de energía eléctrica de emergencia (grupo electrógeno general del establecimiento o propio del servicio) para locales (detallar).			
Cuenta con luz de emergencia en accesos, circulaciones y unidades funcionales.			
Cuenta con puesta a tierra de toda la instalación.			
Las instalaciones poseen dispositivos de seguridad eléctrica: protección termomagnética y disyuntor.			
Responde al Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina para Instalaciones de uso hospitalario y al Reglamento de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) para Instalaciones de uso hospitalario.			
La iluminación es clara, intensa y no calórica.			
Climatización: por aire acondicionado, calefacción y refrigeración, deberá garantizar la renovación del aire.			

GRILLA DE CATEGORIZACIÓN DE FARMACIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			
Cuenta con sistema central de climatización.			
Cuenta con sistemas individuales de climatización (Split, aire de pared entre otras). Aclarar en qué locales.			
La temperatura promedio fluctúa entre 20° a 25°C en las áreas de trabajo. La humedad relativa promedio se mantendrá entre el 50 al 60%. Aclarar.			
Seguridad: Cumple con la legislación jurisdiccional.			
Dispone de un Plan de evacuación en caso de siniestros.			
Cuentan con salidas de emergencia señalizadas.			
Cuentan con matafuegos autorizados por autoridad competente y reglamentación vigente.			
Cuentan con detectores de humo en todos los locales y circulaciones			
Señalética: Todos los locales cuentan con carteles indicadores.			
CONSIDERACIONES ESPECIALES			
Se detallarán a continuación las consideraciones especiales a cumplir por cada local que se incluya en la unidad/servicio en análisis:			
A. UNIDAD CENTRAL DEL SERVICIO DE FARMACIA (Obligatorio)			
ÁREA DE DISPENSACIÓN INTRAHOSPITALARIA	SI	NO	OBSERVACIONES
Dispone de espacios diferenciados para la recepción de las prescripciones y validación, para la preparación de los medicamentos y su posterior colocación en carros de traslado y revisión de los mismos. Aclarar.			
Está situada cerca del depósito pasivo y directamente comunicada con él.			
a. Área de Preparación (por puesto de trabajo): la superficie mínima recomendada 5 m2. Indicar en observaciones la cantidad de puestos y la superficie observada.			
b. Estacionamiento transitorio para carros de dispensación (por unidad): la superficie mínima recomendada 2 m2. Indicar en observaciones la superficie observada.			
c. Almacenamiento/Depósito activo. Indicar en observaciones superficie observada.			
Características Constructivas : Aplican las Características Generales y las Específicas detalladas a continuación para este local:			
Zócalo: Sanitario (deseable).			
Paredes: Cuenta con guardacarros.			
Ventanas: deberán ser fijas.			
Puertas: La mínima luz útil admisible de paso será de 1.20m. Indicar dimensión observada.			
Revestimiento: Pintura tipo epoxi o lavable. Indicar en observaciones terminación.			
Climatización: El área ventila al menos 4 cambios de aire por hora.			
La temperatura debe fluctúa entre 20°C-25°C y con una humedad relativa ambiente entre 50-60%. Aclarar.			
Equipamiento:			
Puesto de Trabajo informático Aclarar cantidad de puestos en observaciones			
Mesadas / Mostrador.			
Impresora de Etiquetas (deseable).			
Lector de Etiquetas (deseable).			
Estanterías Modulares Fijas.			

GRILLA DE CATEGORIZACIÓN DE FARMACIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			
Estanterías Modulares Móviles.			
Carros de transporte / Unidades de distribución para dosis unitarias.			
Sistema de Información de Farmacia			
Registadores de temperatura y humedad del ambiente debidamente calibrados.			
Unidades para conservación de medicamentos termolábiles (heladeras y/o freezers). Aclarar			
Equipamiento Sugerido:			
Sistemas Automatizados de dispensación de medicamentos e insumos (con posibilidad de sistema de manejo de cadena de frio):			
a. Carruseles verticales automatizados.			
b. Almacenes verticales automáticos.			
c. Dispensadores automatizados periféricos para farmacias periféricas o satélites dentro del establecimiento.			
ÁREA DE DISPENSACIÓN AMBULATORIA	SI	NO	OBSERVACIONES
Incluye las áreas de recepción de las prescripciones y validación, registro y la correspondiente preparación de los medicamentos, con acceso al área de almacenamiento de medicamentos y de medicamentos controlados y la entrega al paciente en relación directa a la espera de público. Aclarar			
a. Área de Preparación y entrega por ventanilla (por puesto de trabajo): la superficie mínima recomendada 4 m2. Indicar en observaciones la cantidad de puestos y la superficie observada.			
b. - Almacenamiento/Depósito activo: es independiente o se comparte con el depósito activo de la dispensación intrahospitalaria. Aclarar			
Características Constructivas : Aplican las Características Generales y las Específicas detalladas a continuación para este local:			
Zócalo: Sanitario (deseable).			
Paredes: Cuenta con guardacarros.			
Ventanas: deberán ser fijas.			
Puertas: La mínima luz útil admisible de paso será de 1.20m. Indicar dimensión observada.			
Revestimiento: Pintura tipo epoxi o lavable. Indicar en observaciones terminación.			
Climatización: El área ventila al menos 4 cambios de aire por hora. La temperatura debe fluctúa entre 20°C-25°C con una humedad relativa ambiente entre 50-60%. Aclarar.			
Equipamiento:			
Puesto de Trabajo informático Aclarar cantidad de puestos en observaciones.			
Mesadas / Mostrador.			
Impresora de Etiquetas.			
Lector de Código de Barras.			
Estanterías Modulares.			
Sistema de Información de Farmacia			
Registadores de temperatura y humedad del ambiente debidamente calibrados.			
Unidades para conservación de medicamentos termolábiles (heladeras y/o freezers). Aclarar			

GRILLA DE CATEGORIZACIÓN DE FARMACIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			
Equipamiento Sugerido:			
Sistemas Automatizados de dispensación de medicamentos e insumos (con posibilidad de sistema de manejo de cadena de frio):			
a. Carruseles verticales automatizados.			
b. Almacenes verticales automáticos.			
ÁREA ADMINISTRATIVA FUNCIONAL Y ARCHIVOS	SI	NO	OBSERVACIONES
Se encuentra próxima a la zona de dispensación y contigua con la oficina para Jefatura del servicio y la Secretaría.			
a. Área Administrativa Funcional (por puesto de trabajo): la superficie mínima recomendada 4 m2. Indicar en observaciones la cantidad de puestos y la superficie observada.			
b. Archivo de documentación: la superficie mínima recomendada 4 m2. Indicar en observaciones la superficie observada.			
Características Constructivas : Aplican las Características Generales y las Específicas detalladas a continuación para este local:			
Zócalo: Recto.			
Equipamiento:			
Puesto de Trabajo informático con conexión internet.			
Archiveros.			
Sistema de Información de Farmacia.			
ÁREA DE SOPORTE CLÍNICO	SI	NO	OBSERVACIONES
Área de Soporte Clínico (por puesto de trabajo): la superficie mínima recomendada 4 m2. Indicar en observaciones la cantidad de puestos y la superficie observada.			
Características Constructivas : Aplican las Características Generales y las Específicas detalladas a continuación para este local:			
Zócalo: Recto.			
Equipamiento:			
Puesto de Trabajo informático con conexión internet.			
Cesto residuos.			
Perchero.			
Sistema de Información de Farmacia.			
DEPÓSITO / ALMACENAMIENTO PASIVO	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con áreas físicamente separadas, para los distintos productos a almacenar, tales como: medicamentos, productos médicos, textiles y termolábiles y sustancias bajo control especial. Aclarar e indicar superficie observada.			
Cuenta con un área separada bajo llave, para ubicar materiales o productos rechazados, retirados del mercado o en espera de devolución o cambio. Aclarar e indicar superficie observada.			
Cuenta con Espacio libre para insumos de gran volumen. Aclarar e indicar superficie observada.			
Área de Preparación (por puesto de trabajo): la superficie mínima recomendada 5 m2. Indicar en observaciones la cantidad de puestos y la superficie observada.			
Estacionamiento transitorio para carros de dispensación (por unidad): la superficie mínima recomendada 2 m2. Indicar en observaciones la superficie observada.			
Características Constructivas : Aplican las Características Generales y las Específicas detalladas a continuación para este local:			
Zócalo: Sanitario (deseable).			

GRILLA DE CATEGORIZACIÓN DE FARMACIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			
Paredes: Contará con guardacarros.			
Ventanas: en caso de existir, deberán ser fijas.			
Puertas: La mínima luz útil admisible de paso será de 1.20m.			
Revestimiento: Pintura tipo epoxi o lavable.			
Electricidad – Iluminación: Las áreas de almacenamiento con temperaturas controladas poseen un sistema efectivo de alarma en intervalos definidos, que permita prevenir desviaciones no permitidas. Los sistemas de alarmas están periódicamente testeados en dichos intervalos. Aclarar.			
Climatización: El área ventila al menos 4 cambios de aire por hora.			
La temperatura debe fluctuar entre 20°C-25°C con una humedad relativa ambiente entre 50-60%. Aclarar.			
Equipamiento:			
Puesto de Trabajo.			
Estanterías modulares fijas.			
Estanterías modulares móviles			
Armario de seguridad para estupefacientes y psicotrópicos.			
Registadores de temperatura y humedad del ambiente debidamente calibrados.			
Carro de transporte para material palletizado (Transpaleta)			
Carros de transporte			
Sistema de Información de Farmacia			
Equipamiento Sugerido:			
Sistemas Automatizados de dispensación de medicamentos			
a. Equipos carruseles horizontales automáticos.			
b. Almacenes verticales automáticos.			
ALMACENAMIENTO FRÍO	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con Almacenamiento de frío. La Unidad (heladera con termógrafo y/o freezer) para conservación de insumos: superficie mínima recomienda 2m2 (Incluye circulación de 0.80 de ancho). Indicar en observaciones superficie observada cantidad.			
Cuenta con Cámara frontal. Incluye bandejas para ordenar y lotear los elementos a almacenar. Indicar en observaciones superficie observada y cantidad.			
Almacenamiento en freezer: asegura una temperatura entre -25 y -10°C.			
Almacenamiento en heladera/refrigerador: asegura una temperatura entre 2 y 8°C.			
Almacenamiento en cámaras frías, asegura una temperatura entre 8 y 15 °C.			
Características Constructivas: Aplican las Características Generales y las Específicas detalladas a continuación para este local:			
Electricidad – Iluminación: cuenta con una energía alternativa en caso de emergencia para el equipamiento de refrigeración. Aclarar.			
Climatización: La temperatura de los equipos frigoríficos están monitorados en forma continua por equipos registradores de temperatura calibrados por laboratorios acreditados. Aclarar.			
Equipamiento:			
Unidades para conservación (Cámaras, heladeras y/o freezers).			
Registadores de temperatura y humedad del ambiente calibrados.			
Estanterías modulares de acero inoxidable para cámaras.			
Carros de transporte.			

GRILLA DE CATEGORIZACIÓN DE FARMACIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			
ESTACIONAMIENTO TRANSITORIO DE CARROS	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con Estacionamiento transitorio de carros (Unidad estacionam. transitorio de carro la superficie mínima/recom. es de 2 m2).			
Características Constructivas : Aplican las Características Generales y las del local donde se localice.			
Equipamiento:			
Carros de transporte			
Unidades de distribución para dosis unitarias			
DEPÓSITO DE INFLAMABLES	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con un depósito de inflamables independiente fuera del servicio en el predio del establec. (caract. según legislación vigente). Aclarar.			
El depósito es propio del servicio. Aclarar en observaciones.			
Cuenta en el interior del servicio con armario de seguridad de 1 o 2 puertas (hasta 200 litros), superficie mínima y recomendada 2 m2. Aclarar.			
Cuenta con Depósito externo (hasta 500 litros), superficie mínima y recomendada 6 m2. Aclarar			
Depósito externo (hasta 1.000 litros), superficie mínima y recomendada 12 m2. Aclarar			
Características Constructivas : Aplican las Características Generales y las Específicas detalladas a continuación para este local (hasta 500 litros y “de acuerdo legislación vigente”).			
Pisos y equipamiento: impermeable y estanterías antichisposas e incombustibles, formando cubeta capaz de contener un volumen superior al 110% del inflamable depositado cuando éste no sea miscible en agua y si fuera miscible en agua, dicha capacidad deberá ser mayor del 120%. La distancia mínima entre la parte superior de las estanterías y el techo será de 1 metro y las mismas serán accesibles. Aclarar.			
Paredes y Techo: Muros de cemento y techo liviano para canalizar la onda expansiva en caso de explosión. Aclarar.			
Electricidad – Iluminación: Si la iluminación del local fuera artificial, la instalación será antiexplosiva. Aclarar.			
Climatización: La ventilación es natural mediante ventana con tejido arrellanado o conducto.			
Cuenta con un sistema de control de temperatura que asegure un rango de 12 a 15° con su correspondiente sistema de alarma.			
Seguridad: cuenta con matafuegos de clase y en cantidad apropiada. Aclarar.			
Se agrega para depósitos de 1000 litros hasta 10.000 litros:			
Cumple con la distancia mínima a otro ambiente, vía pública o lindero, según su capacidad de almacenamiento (distancia mínima 3m para 1.000 litros, adicionándose 1m por cada 1.000 litros o fracción.			
Cuenta con dos accesos opuestos entre sí.			
Las puertas abren hacia el exterior.			
Las puertas abren tienen cerraduras que permiten abrirlas desde el interior sin llave.			
El piso tiene pendiente hacia los lados opuestos de los escapes.			
En caso de derrame, cuenta con canaletas y rejillas en cada lado, y mediante un sifón ciego de 0,102 metros de diámetro se lo conduce a un estanque subterráneo.			
La capacidad de almacenamiento del estanque es por lo menos un 50% mayor que la del depósito. Aclarar.			

GRILLA DE CATEGORIZACIÓN DE FARMACIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			
Equipamiento:			
Armarios Ignífugos (cantidad según necesidad de almacenaje).			
Matafuegos AAAF O FAAA de CO2 de 3,5 kg de capacidad.			
ÁREA/SECTOR RECEPCIÓN MATERIAL	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con área/sector para Recepción de Material (Área recepción superficie mínima/recomendada: 6 m ²). Aclarar superficie observada.			
<i>Características Constructivas : Aplican las Características Generales y las Específicas detalladas a continuación para este local:</i>			
Zócalo: Recto.			
Equipamiento:			
Puesto de Trabajo. Aclarar cantidad.			
Mesadas / Mostrador			
Sillas			
Estanterías			
Impresora de Etiquetas			
Lector de Código de Barras			
Carro de transporte para material palletizado (Transpaleta)			
Computadora y scanner (deseable)			
Sistema de Información de Farmacia			
OFICINA DIRECCIÓN TÉCNICA	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con oficina para Dirección Técnica. Aclarar superficie observada.			
<i>Características Constructivas : Aplican las Características Generales</i>			
Equipamiento:			
Puesto de Trabajo Informático			
Escritorio y sillas			
Mueble guardado			
Impresora con scanner (deseable)			
Sistema de Información de Farmacia			
SECRETARÍA (DESEABLE)	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con secretaría. Aclarar superficie observada.			
Equipamiento:			
Escritorio o mostrador. Aclarar cantidad de puestos de trabajo.			
Sillas			
Mueble de guardado			
GABINETE (DESEABLE)	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con gabinete. Aclarar superficie observada.			
Equipamiento:			
Puesto de Trabajo Informático			
Escritorio y sillas			
Mueble de guardado			
OFFICE DE LIMPIEZA	SI	NO	OBSERVACIONES
Superficie mínima: 3m ² . En local cerrado: 4m ² . Aclarar.			
Mesada y pileta profunda (agua fría y caliente).			
Mueble para guardado de insumos			
Espacio libre para estacionamiento transitorio del carro de limpieza			
<i>Características Constructivas : Aplican las Características Generales y las Específicas detalladas a continuación para este local:</i>			
Zócalos: Recto.			

GRILLA DE CATEGORIZACIÓN DE FARMACIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			
Paredes: Con revestimiento mínimo hasta 0.60m sobre mesada. Con guardacarros			
Instalación Sanitaria: Provisión de agua fría y caliente en pileta.			
Canilla de servicio a 0.50cm del piso para carga de balde, con pileta de piso abierta.			
Equipamiento:			
Carro de limpieza			
SANITARIOS Para PERSONAL	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con sanitarios para personal. Aclarar cantidad de receptáculos.			
TODOS LOS LOCALES QUE SE DESCRIBIRÁN A CONTINUACIÓN PODRÁN COMPARTIRSE CON OTRO SERVICIO DEL ESTABLECIMIENTO.			
ESTAR DE PERSONAL	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con Estar para personal. Indicar superficie.			
Equipamiento:			
Mesa con sillas			
Anafe			
Heladera			
Horno microondas			
VESTUARIO CON SANITARIO PARA PERSONAL	SI	NO	OBSERVACIONES
Existe diferenciación entre área húmeda y seca.			
Cuenta con receptáculo para inodoro, para ducha y con piletas (agua fría y caliente). Aclarar cantidades.			
Cuenta con gabinetes individuales para guardado de pertenencias y banco. Aclarar cantidad de gabinetes.			
ESPERA	SI	NO	OBSERVACIONES
Superficie: Módulo por asiento: 1 m ² . Módulo por silla de ruedas: 2.5 m ² . Aclarar superficie total.			
Equipamiento:			
Sillas / tandem. Aclarar cantidad total.			
SANITARIOS Para PÚBLICO	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con sanitario para público. Aclarar cantidad de receptáculos.			
Incluye baño para personas con movilidad reducida según ley vigente.			
HABITACIÓN DE GUARDIA	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con habitación de guardia propia o compartida. Aclarar.			
Equipamiento:			
Cama			
Placard			
Sanitario con ducha			
DEPÓSITO DE RESIDUOS	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con locales, sectores o recipientes para residuos diferenciados por tipo: reciclables, peligrosos/químicos, biopatogénicos y domiciliarios. Aclarar en observaciones.			
Equipamiento:			
Contenedores para residuos según necesidad			
Carro de transporte			
PLACARD / LOCAL DE INGENIERÍA	SI	NO	OBSERVACIONES
Placard (mínimo/recomendado): 2m ² . Aclarar superficie observada.			
Local de ingeniería (mínimo/recomendado): 6m ² . Aclarar superficie observada.			

GRILLA DE CATEGORIZACIÓN DE FARMACIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			
Características Constructivas : Aplican las Características Generales y las Específicas detalladas a continuación para este local:			
Puertas: Amplia luz útil de apertura (mínimo 1.20m). Indicar ancho.			
Electricidad – Iluminación: General uniforme y focalizada.			
Climatización: Con extracción de aire y acondicionamiento térmico según norma.			
B. ELABORACIÓN ESTÁ CONSTITUIDA POR:			
b1. PREPARACIONES NO ESTÉRILES	SI	NO	OBSERVACIONES
b.1.a Elaboración y fraccionamiento con manipulación de drogas o medicamentos peligrosos no estériles.			
b.1.b Elaboración y fraccionamiento con manipulación de otras drogas o medicamentos.			
b.1.c Re envasado de preparados sólidos y líquidos.			
b2. PREPARACIONES ESTÉRILES	SI	NO	OBSERVACIONES
b.2.a Elaboración y fraccionamiento de medicamentos peligrosos estériles;			
b.2.b Elaboración y fraccionamiento con manipulación de otras drogas o			
b.2.c Elaboración y fraccionamiento de mezclas de nutrición parenteral extemporánea.			
b1.a Elaboración y fraccionamiento con manipulación de DROGAS O MEDICAMENTOS PELIGROSOS NO ESTÉRILES.			
SALA PARA PELIGROSOS NO ESTÉRILES	SI	NO	OBSERVACIONES
Sala para No estériles con 1 cabina superficie mínima/ recomendada 6m2. Indicar en observaciones la cantidad de cabinas y la superficie observada.			
Características Constructivas : Aplican las Características Generales y las Específicas detalladas a continuación para este local:			
Climatización: la sala deberá contar con presión negativa con el exterior de -2,5 a -7,5 pascales, con un mínimo de 12 recambios de aire por hora.			
Gases Medicinales: Cuenta con aire comprimido y nitrógeno, según técnica de elaboración.			
Equipamiento:			
Cabina Seguridad Biológica Clase I (campana de extracción) o superior. Aclarar en obseaciones.			
Mesa rodante de apoyo.			
Medidor de diferencial de presión.			
b1.b Elaboración y fraccionamiento con manipulación de OTRAS DROGAS O MEDICAMENTOS			
LABORATORIO PARA OTRAS DROGAS O MEDICAMENTOS	SI	NO	OBSERVACIONES
Laboratorio otras drogas y medicamentos puerficie mínima/recomendada 15m2. Indicar en observaciones la superficie observada.			
Características Constructivas : Aplican las Características Generales y las Específicas detalladas a continuación para este local:			
Instalación sanitaria: Mesada preferentemente de acero inoxidable o de otra superficie lisa, no porosa y de fácil limpieza, inerte a colorantes y sustancias agresivas de 0,75m de profundidad y ancho a definir según proyecto. Con dos piletas profundas y desagüe con sifón antirretorno. Con soporte antivibratorio en la zona para balanzas, a fin de garantizar una correcta pesada. Aclarar.			

GRILLA DE CATEGORIZACIÓN DE FARMACIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			
Electricidad – Iluminación: cuenta con iluminación general y localizada.			
Gases Medicinales: cuenta con aire comprimido y nitrógeno, según técnica de elaboración.			
Equipamiento:			
Balanza de Precisión, con sistema antivibratorio.			
Placa térmica o Mechero Bunsen.			
Termómetro.			
PH-metro			
Equipamiento Sugerido:			
Heladera con termómetro de máxima y mínima, con toma de registro. Con certificación y calibración anual (según perfil del centro).			
Estufa (200°C)			
Medidor de punto de fusión			
Baños termostáticos			
Agitadores magnéticos			
Lavadora de material de laboratorio			
b1.c Re envasado de PREPARADOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS			
SALA RE ENVASADO SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	SI	NO	OBSERVACIONES
Sala re envasado sólidos y líquidos superficie mínima/recomendada 12m2. Indicar en observaciones la superficie observada.			
Características Constructivas : <i>Aplican las Características Generales y las Específicas detalladas a continuación para este local:</i>			
Instalación sanitaria: Mesada preferentemente de acero inoxidable o de otra superficie lisa, no porosa y de fácil limpieza inerte a colorantes y sustancias agresivas de 0,75m de profundidad y ancho a definir según proyecto.			
Electricidad – Iluminación: Con iluminación general y localizada.			
Equipamiento:			
Unidades para conservación de medicamentos y sustancias termolábiles (heladeras/refrigeradores) con termómetro y alarma.			
Dosificador de líquidos			
Empaquetadora para unidosis de sólidos orales			
Selladoras de plástico			
Impresora de etiquetas			
Equipamiento Sugerido:			
Unidades automatizadas de fraccionamiento de medicamentos (reenvasadora de sólidos orales en dosis unitarias / reenvasadora de líquidos orales en dosis unitarias).			
Sistemas de autollenado.			
Contador de capsulas.			
Equipo para cerrar ampollas y capsular viales.			
b2.a Elaboración y fraccionamiento de formulaciones estériles con sustancias o medicamentos PELIGROSOS (-)			
SALA DE ELABORACIÓN DE FORMULACIONES ESTÉRILES	SI	NO	OBSERVACIONES
Sala de elaboración formulaciones estériles superficie mínima/recomendada 6m2. Aclarar en observaciones la superficie.			

GRILLA DE CATEGORIZACIÓN DE FARMACIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			
Características Constructivas : Aplican las Características Generales y las Específicas detalladas a continuación para este local:			
Ventanas: Esclusa de transferencia (pastruth), una para ingreso y otra para egreso de productos elaborados. No deben abrir simultáneamente. Debe existir un sistema de interbloqueo y/o un sistema de alarma visual o auditivo para prevenir su apertura al mismo tiempo o que una de ellas permanezca abierta por un tiempo prolongado.			
Climatización: El sistema de tratamiento de aire deberá generar el caudal de aire filtrado necesario, provocando diferencia de presión entre las distintas áreas.			
La sala tiene presión negativa.			
La diferencia de presión con el exterior es de 15 Pa y con las salas clasificadas contiguas de 10 Pa.			
La Unidad manejadora de aire (UMA) es exclusiva e independiente para este sector, contando con prefiltros y filtros terminales de alta eficacia (HEPA) que aseguren la calidad de aire que se inyecta y el caudal requerido en cada sala.			
Se aseguran 20 cambios de aire por hora.			
Cuenta con un sistema de alarma para detectar fallas en el suministro de aire.			
Equipamiento:			
Cabina de Seguridad Biológica para manipulación de sustancias peligrosas. Aclarar tipo existente.			
Cumple con el plazo recomendado desde la última validación: 6 meses, o como límite 12 meses. Indicar fecha última validación.			
Mesa rodante de apoyo			
Medidor de diferencial de presión			
Visor de partículas			
Balanza de Precisión con sistema antivibratorio.			
Dosificador de líquidos			
Impresora de Etiquetas			
Selladora de plástico			
ÁREA ADMINISTRATIVA	SI	NO	OBSERVACIONES
a. Área Administrativa (por puesto de trabajo): la superficie mínima recomendada 4 m ² . Indicar en observaciones la cantidad de puestos y la superficie observada.			
b. Archivo de documentación: la superficie mínima recomendada 4 m ² . Indicar en observaciones la superficie observada.			
Características Constructivas : Aplican las Características Generales y las Específicas detalladas a continuación para este local:			
Zócalos: Recto.			
Equipamiento:			
Puesto de Trabajo Informático			
Archiveros			
Sistema de Información de Farmacia			

GRILLA DE CATEGORIZACIÓN DE FARMACIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			
ANTECÁMARA DE ACCESO	SI	NO	OBSERVACIONES
Local de Acceso superficie mínima/recomendada 3m ² . Aclarar superficie en observaciones.			
Cuenta con un sistema de inyección de aire filtrado para generar una diferencia de presión con el exterior 15 Pa.			
Equipamiento:			
Estantes			
Banco de transferencia			
Medidor de diferencial de presión			
SALA PREPARACIÓN DE MATERIALES	SI	NO	OBSERVACIONES
Sala preparación de materiales superficie mínima/recomendada 12m ²			
Cuenta con una esclusa de aire con puertas interbloqueadas, que lo vinculará a la sala de elaboración.			
<i>Características Constructivas : Aplican las Características Generales y las Específicas detalladas a continuación para este local:</i>			
Instalación sanitaria: Provisión de agua fría y caliente en ambas piletas sobre mesada. El drenaje debe ser a pileta de piso cerrada. Con válvula antiretorno.			
Electricidad – Iluminación: cuenta con iluminación general (uniforme y focalizada) con diseño embutido con tapa sanitaria.			
Climatización: Sistema de tratamiento de aire, esta sala debe ser clase D o ISO 8 o sus modificatorias.			
El sistema de ventilación mantiene una temperatura ambiente de 20 ± 2°C.			
Equipamiento:			
Estantes y alacenas (a dimensionar según volumen de trabajo).			
Carro de transporte para citostáticos			
Medidor de diferencial de presión			
VESTUARIO DE ACCESO	SI	NO	OBSERVACIONES
Local de Acceso superficie mínima/recomendada 3m ² . Aclarar superficie en observaciones.			
Cuenta con puertas interbloqueadas.			
Cuenta con un sistema de inyección de aire filtrado para generar una diferencia de presión positiva respecto a la sala clase D (ISO 8) y a la sala clase C (ISO 7).			
<i>Características Constructivas : Aplican las Características Generales y las Específicas detalladas a continuación para este local:</i>			
Climatización: cuenta con inyección de aire filtrado con filtro HEPA.			
Equipamiento:			
Estantes			
Banco de transferencia			
VESTUARIO DE SALIDA	SI	NO	OBSERVACIONES
Local de Acceso superficie mínima/recomendada 3m ² . Aclarar superficie en observaciones.			
<i>Características Constructivas : Aplican las Características Generales y las Específicas detalladas a continuación para este local:</i>			
Climatización: Se recomienda inyección de aire filtrado con filtro HEPA que genere una presión positiva hacia la sala de preparación y negativa respecto al exterior.			

GRILLA DE CATEGORIZACIÓN DE FARMACIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			
Equipamiento:			
Recipiente con tapa			
Banco de transferencia			
ÁREA DE CONTROL Y ALMACENAMIENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
Área de control (por puesto de trabajo) superficie mínima / recomendada 3 m ² . Aclarar cantidad de puestos y superficie en observaciones.			
Área Administrativa (por puesto de trabajo) uperficie mínima / recomendada 4 m ² . Aclarar cantidad de puestos y superficie en observaciones.			
Área de almacenamiento: Unidad (heladera y/o freezer) 2m ² . Aclarar cantidad en observaciones.			
Características Constructivas : Aplican las Características Generales y las Específicas detalladas a continuación para este local:			
Ventanas: Esclusa que comunique con el área de elaboración para la transferencia del producto elaborado.			
Equipamiento:			
Elementos (visor de partículas, entre otros según necesidad), para control del producto terminado (según los procedimientos operativos vigentes).			
Estanterías (cantidad a definir según producción).			
Unidades para conservación de medicamentos y sustancias termolábiles (heladeras/refrigeradores) con termómetro y alarma.			
Escritorio y silla.			
Puesto de trabajo informático con impresora y escáner.			
Elementos para control del producto terminado (según los procedimientos operativos vigentes).			
Lámpara de trabajo focaliza.			
Balanza de Precisión con sistema antivibratorio.			
Armario de seguridad con extracción			
b2.b Elaboración y fraccionamiento de FORMULACIONES ESTÉRILES con OTRAS SUSTANCIAS O MEDICAMENTOS (+)			
SALA DE ELABORACIÓN DE FORMULACIONES ESTÉRILES	SI	NO	OBSERVACIONES
Sala de elaboración formulaciones estériles superficie mínima/recomendada 12m ² . Aclarar superficie en observaciones.			
Características Constructivas : Aplican las Características Generales y las Específicas detalladas a continuación para este local:			
Ventanas: Esclusa de transferencia (pastruth), una para ingreso y otra para egreso de productos terminados. No deben abrir simultáneamente.			
Cuenta con un sistema de interbloqueo y/o un sistema de alarma visual o auditivo para prevenir su apertura al mismo tiempo o que una de ella permanezca abierta por un tiempo prolongado. Aclarar.			
Climatización: El flujo de aire será unidireccional , desde las áreas de mayor presión a las de menor presión. El sistema de tratamiento de aire deberá generar el caudal de aire filtrado necesario, provocando diferencia de presión entre las distintas áreas			
Esta sala debe tener presión negativa y la diferencia de presión con el exterior deberá ser de 15 Pa y con las salas clasificadas contiguas de 10 Pa.			
Cuenta con Unidad manejadora de aire (UMA) exclusiva e independiente para este sector,			

GRILLA DE CATEGORIZACIÓN DE FARMACIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			
Cuenta con prefiltros y filtros terminales de alta eficacia (HEPA) que aseguren la calidad de aire que se inyecta y el caudal requerido en cada sala.			
Cuenta con 20 cambios de aire por hora.			
Cuenta con un sistema de alarma para detectar fallas en el suministro de aire.			
Gases Medicinales: cuentan con aire comprimido y nitrógeno, según técnica de elaboración.			
Equipamiento:			
Cabina de flujo laminar vertical u horizontal Plazo recomendado desde la última validación: 6 meses, o como límite 12 meses.. Contará con sistema de alarma lumínica y sonora.			
Mesa rodante de apoyo			
Medidor de diferencial de presión			
Balanza de Precisión, con sistema antivibratorio			
Placa térmica o Mechero Bunsen			
Termómetro			
PH-metro			
Equipamiento Sugerido:			
Bomba peristáltica (para dosificación semiautomática)			
Mezclador automatizado para dosificación (para dosificación automática)			
Equipos para esterilización o equipo de filtración esterilizante			
ANTECÁMARA DE ACCESO	SI	NO	OBSERVACIONES
Local de Acceso superficie mínima/recomendada 3m ² . Aclarar superficie en observaciones.			
Cuenta con un sistema de inyección de aire filtrado para generar una diferencia de presión con el exterior 15 Pa.			
Equipamiento:			
Estantes			
Banco de transferencia			
Medidor de diferencial de presión			
SALA PREPARACIÓN DE MATERIALES	SI	NO	OBSERVACIONES
Sala preparación de materiales superficie mínima/recomendada 12m ²			
Cuenta con una esclusa de aire con puertas interbloqueadas, que lo vinculará a la sala de elaboración.			
Características Constructivas : <i>Aplican las Características Generales y las Específicas detalladas a continuación para este local:</i>			
Instalación sanitaria: Provisión de agua fría y caliente en ambas piletas sobre mesada. El drenaje debe ser a pileta de piso cerrada. Con válvula antiretorno.			
Electricidad – Iluminación: cuenta con iluminación general (uniforme y focalizada) con diseño embutido con tapa sanitaria.			
Climatización: Sistema de tratamiento de aire, esta sala debe ser clase D o ISO 8 o sus modificatorias.			
El sistema de ventilación mantiene una temperatura ambiente de 20 ± 2°C.			

GRILLA DE CATEGORIZACIÓN DE FARMACIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			
Equipamiento:			
Estantes y alacenas (a dimensionar según volumen de trabajo).			
Carro de transporte para citostáticos			
Medidor de diferencial de presión			
VESTUARIO (ingreso y egreso)	SI	NO	OBSERVACIONES
Local de Acceso superficie mínima/recomendada 4m2. Aclarar superficie en observaciones.			
Cuenta con puertas interbloqueadas.			
Características Constructivas : <i>Aplican las Características Generales y las Específicas detalladas a continuación para este local:</i>			
Climatización: cuenta con inyección de aire filtrado con filtro HEPA.			
Mantiene cascada de presiones diferenciales entre la sala de elaboración, el vestuario de acceso y la sala de preparación de materiales de manera tal que el flujo de aire sea unidireccional con barrido hacia el exterior (el diferencial de presión entre salas clasificadas debe ser de 10 Pa).			
Equipamiento:			
Estantes para una mínima cantidad de equipos de elementos de protección personal (EPP) estériles.			
Banco de transferencia.			
Cesto residuos con tapa.			
Medidor de diferencial de presión.			
ÁREA DE CONTROL Y ALMACENAMIENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
Área de control (por puesto de trabajo) superficie mínima / recomendada 3 m2. Aclarar cantidad de puestos y superficie en observaciones.			
Área Administrativa (por puesto de trabajo) uperficie mínima / recomendada 4 m2. Aclarar cantidad de puestos y superficie en observaciones.			
Área de almacenamiento: Unidad (heladera y/o freezer) 2m2. Aclarar cantidad en observaciones.			
Características Constructivas : <i>Aplican las Características Generales y las Específicas detalladas a continuación para este local:</i>			
Ventanas: Esclusa que comunique con el área de elaboración para la transferencia del producto elaborado.			
Equipamiento:			
Elementos (visor de partículas, entre otros según necesidad), para control del producto terminado (según los procedimientos operativos vigentes).			
Estanterías (cantidad a definir según producción).			
Unidades para conservación de medicamentos y sustancias termolábiles (heladeras/refrigeradores) con termómetro y alarma.			
Escritorio y silla.			
Puesto de trabajo informático con impresora y escáner.			
Elementos para control del producto terminado (según los procedimientos operativos vigentes).			
Lámpara de trabajo focaliza.			
Balanza de Precisión con sistema antivibratorio.			
Armario de seguridad con extracción.			
b2.c Elaboración y fraccionamiento de MEZCLAS DE NUTRICIÓN PARENTERAL EXTEMPORÁNEA (+)			
SALA DE ELABORACIÓN DE NUTRICIONES PARENTERALES	SI	NO	OBSERVACIONES
Sala de elaboración de nutriciones parenterales superficie mínima/recomendada 12m2. Aclarar superficie en las observaciones.			

GRILLA DE CATEGORIZACIÓN DE FARMACIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			
Características Constructivas : Aplican las Características Generales y las Específicas detalladas a continuación para este local:			
Ventanas: cuenta con esclusa de transferencia (pastruth), una para ingreso y otra para egreso del material. No deben abrir simultáneamente.			
Cuenta con un sistema de interbloqueo y/o un sistema de alarma visual o auditivo para prevenir su apertura al mismo tiempo o que una de ella permanezca abierta por un tiempo prolongado.			
Climatización: cuenta con inyección de aire filtrado a través de filtros HEPA o ULPA para poder generar una presión positiva de 15 Pa con el exterior y 10 Pa con las salas contiguas con un flujo de aire hacia las zonas adyacentes.			
La temperatura de la sala es de 20°. Aclarar			
La sala cumple con los requisitos para ser un área clase C o superior, con un número de cambio de aire que debe ser en lo posible mayor a 20 recambios de aire por hora.			
Cuenta con un sistema de alarma para detectar fallas en el suministro de aire. La clasificación de las áreas debe ser certificada anualmente.			
Equipamiento:			
Cabina de flujo laminar horizontal.			
Mesa rodante de apoyo			
Medidor de diferencial de presión			
Balanza de Precisión, con sistema antivibratorio.			
Termómetro			
PH-metro			
Dosificador de líquidos			
Equipo de filtración esterilizante			
Impresora de Etiquetas			
Selladora de plástico			
Equipamiento Sugerido:			
Bomba peristáltica (para dosificación semiautomática)			
Mezclador automatizado (para dosificación automática)			
ANTECÁMARA DE ACCESO	SI	NO	OBSERVACIONES
Local de Acceso superficie mínima/recomendada 3m2. Aclarar superficie en observaciones.			
Cuenta con un sistema de inyección de aire filtrado para generar una diferencia de presión con el exterior 15 Pa.			
Equipamiento:			
Estantes			
Banco de transferencia			
Medidor de diferencial de presión			
VESTUARIO (ingreso y egreso)	SI	NO	OBSERVACIONES
Local de Acceso superficie mínima/recomendada 4m2. Aclarar superficie en observaciones.			
Cuenta con puertas interbloqueadas.			
Características Constructivas : Aplican las Características Generales y las Específicas detalladas a continuación para este local:			
Climatización: cuenta con inyección de aire filtrado con filtro HEPA.			

GRILLA DE CATEGORIZACIÓN DE FARMACIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			
Mantiene cascada de presiones diferenciales entre la sala de elaboración, el vestuario de acceso y la sala de preparación de materiales de manera tal que el flujo de aire sea unidireccional con barrido hacia el exterior (el diferencial de presión entre salas clasificadas debe ser de 10 Pa).			
Equipamiento:			
Estantes para una mínima cantidad de equipos de elementos de protección personal (EPP) estériles.			
Banco de transferencia.			
Cesto residuos con tapa.			
Medidor de diferencial de presión.			
SALA PREPARACIÓN DE MATERIALES	SI	NO	OBSERVACIONES
Sala preparación de materiales superficie mínima/recomendada 12m ²			
Cuenta con una esclusa de aire con puertas interbloqueadas, que lo vinculará a la sala de elaboración.			
<i>Características Constructivas : Aplican las Características Generales y las Específicas detalladas a continuación para este local:</i>			
Instalación sanitaria: Provisión de agua fría y caliente en ambas piletas sobre mesada. El drenaje debe ser a pileta de piso cerrada. Con válvula antiretorno.			
Electricidad – Iluminación: cuenta con iluminación general (uniforme y focalizada) con diseño embutido con tapa sanitaria.			
Climatización: Sistema de tratamiento de aire, esta sala debe ser clase D o ISO 8 o sus modificatorias.			
El sistema de ventilación mantiene una temperatura ambiente de 20 ± 2°C.			
Equipamiento:			
Estantes y alacenas (a dimensionar según volumen de trabajo).			
Carro de transporte para citostáticos			
Medidor de diferencial de presión			
ANTECÁMARA INGRESO MATERIALES	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con antecámara tipo esclusa (doble puerta) para ingreso del material previamente acondicionado y descontaminado al área de preparación.			
ÁREA DE CONTROL Y ALMACENAMIENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
Área de control (por puesto de trabajo) superficie mínima / recomendada 3 m ² . Aclarar cantidad de puestos y superficie en observaciones.			
Área Administrativa (por puesto de trabajo) uperficie mínima / recomendada 4 m ² . Aclarar cantidad de puestos y superficie en observaciones.			
Área de almacenamiento: Unidad (heladera y/o freezer) 2m ² . Aclarar cantidad en observaciones.			
<i>Características Constructivas : Aplican las Características Generales y las Específicas detalladas a continuación para este local:</i>			
Ventanas: Exclusa que comunique con el área de elaboración para la transferencia del producto elaborado.			
Equipamiento:			
Elementos (visor de partículas, entre otros según necesidad), para control del producto terminado (según los procedimientos operativos vigentes).			
Estanterías (cantidad a definir según producción).			
Unidades para conservación de medicamentos y sustancias termolábiles (heladeras/refrigeradores) con termómetro y alarma.			
Escritorio y silla.			

GRILLA DE CATEGORIZACIÓN DE FARMACIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			
Puesto de trabajo informático con impresora y escáner.			
Elementos para control del producto terminado (según los procedimientos operativos vigentes).			
Lámpara de trabajo focaliza.			
Balanza de Precisión con sistema antivibratorio.			
Armario de seguridad con extracción			
C. FARMACIA SATÉLITE			
FARMACIA SATÉLITE O PERIFÉRICA	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con farmacia/s satélites o periféricas. Indicar cantidad y ubicación			
Local independiente superficie mínima/recomendada 6m2. Aclarar superficie observada de cada una.			
<i>Características Constructivas : Aplican las Características Generales y las Específicas detalladas a continuación para este local:</i>			
Zócalo: Sanitario (deseable).			
Paredes: Con guardacarros.			
Ventanas: en caso de existir, deberán ser fijas.			
Revestimiento: Pintura tipo epoxi o lavable.			
Equipamiento:			
Puesto de Trabajo (escritorio y silla con teléfono, computadora con internet y en red con Farmacia Central, e impresora). Aclarar.			
Estanterías modulares.			
Armario de seguridad para estupefacientes y psicotrópicos.			
Heladera.			
Carro de transporte.			
Equipamiento Sugerido:			
Dispensadores automatizados periféricos.			
RECURSOS HUMANOS			
ÁREA PROFESIONAL	SI	NO	OBSERVACIONES
Los profesionales actuantes están matriculados en la jurisdicción. Aclarar.			
El Jefe de del Servicio de farmacia tiene el título de Farmacéutico especialista en Farmacia Hospitalaria (deseable). Aclarar			
El Subjefe de del Servicio de farmacia tiene el título de Farmacéutico especialista en Farmacia Hospitalaria. Aclarar			
Cuenta con Farmacéuticos de guardia activa. Aclarar carga horaria y modalidad.			
Cuentan con otros profesionales Farmacéuticos con formación específica y especializada demostrable en el campo de la Farmacia Hospitalaria y profundización de conocimientos en algún/os procesos subespecializados dentro de la misma. Aclarar cantidad.			
AREA TECNICA	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con Técnicos con Formación terciaria (tecnicatura) en Farmacia Hospitalaria. Aclarar cantidad.			
Los técnicos cuentan con Título habilitante y matrícula profesional según corresponda a la jurisdicción.			
Cuenta con Auxiliares de Farmacia . Aclarar cantidad.			
Los auxiliares cuentan con secundario completo, con capacitación y experiencia específica en Farmacia Hospitalaria.			

GRILLA DE CATEGORIZACIÓN DE FARMACIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			
ÁREA ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS AUXILIARES	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con Personal con tareas administrativas. Aclarar cantidad.			
Cuenta con Personal de maestranza y logística. Aclarar cantidad.			
PROCESOS			
GESTION	SI	NO	OBSERVACIONES
Realiza una Gestion estratégica.			
Cuenta con Listado Farmaco-terapéutico.			
Cuenta con una Guía Farmaco-terapéutica elaborada por comité.			
Funciona y participa el Comité Farmaco-Terapéutico			
Establece relaciones interdisciplinarias con áreas involucradas en diseño e innovación en el marco del Sistema de Gestión Calidad. Aclarar.			
DISPENSACION	SI	NO	OBSERVACIONES
Revisa, interpreta y valida las prescripciones médicas previo a que los medicamentos sean dispensados y administrados, excepto en medicamentos de urgencia.			
Establece procedimientos normalizados de trabajo (PNT).			
Implementa sistemas de dispensación seguros.			
ELABORACION	SI	NO	OBSERVACIONES
Establece procedimientos normalizados de trabajo (PNT).			
Establece procedimientos de gestión de riesgos.			
Determina Y APLICA requisitos que permitan realizar una práctica de calidad, considerando infraestructura, equipamiento, calidad de los insumos, rótulos, sistema de control y aseguramiento de la calidad y trazabilidad para los medicamentos preparados en la farmacia.			
CLINICA	SI	NO	OBSERVACIONES
Realiza Intervenciones farmacéuticas en las prescripciones de los medicamentos y registrar en historia clinica/Formulario. Aclarar.			
Diseña e implementa Programa multidisciplinario de Atención Farmacéutica (AF).			
Implementar herramientas de farmacocinética clínica y farmacogenética para la optimización de los tratamientos farmacológicos.			
Diseña e implementa Programas de Prevención de errores y Uso seguro de medicamentos y Productos Médicos.			
Establece procedimientos para favorecer el reporte y prevención de errores de medicación, errores potenciales y promoción de la cultura de la seguridad.			
Establece procedimientos normalizados de trabajo para el uso seguro de medicamentos de alto riesgo.			
Implementa Programas de Farmacovigilancia y tecnovigilancia			
DOCENCIA, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
Planifica y realiza capacitaciones internas al equipo de salud. Aclarar en observaciones.			
El personal del servicio realiza y participa en capacitaciones externas. Aclarar en observaciones.			
Participa y dispone de procedimientos para el desarrollo de ensayos clínicos, en interrelación con Comité Farmaco-Terapéutico y otros Comités hospitalarios implicados, tales como Docencia, Investigación y Bioética. Aclarar.			

GRILLA DE CATEGORIZACIÓN DE FARMACIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			
AUTOEVALUACIÓN			
Según su criterio, a qué nivel de complejidad calificaría al presente Servicio de Farmacia.			
Según su criterio qué áreas o mejoras debería incluir en un plan de mejora para alcanzar el nivel necesario.			

argentina.gob.ar/salud



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: ANEXO 4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 25 pagina/s.