

EDENOR-EDESUR

CALIDAD DE PRODUCTO TÉCNICO

COSTO DE LA ENERGÍA SUMINISTRADA EN MALAS CONDICIONES (CESMC)

SUMINISTROS AT

Rango de tensiones [%Un]	CESMC [\$/kWh]
Si Tol > o = 5% y <6%	15.54
Si Tol > o = 6% y <7%	31.10
Si Tol > o = 7% y <8%	46.65
Si Tol > o = 8% y <9%	62.22
Si Tol > o = 9% y <10%	83.75
Si Tol > o = 10% y <11%	102.89
Si Tol > o = 11% y <12%	119.63
Si Tol > o = 12% y <13%	358.89
Si Tol > o = 13% y <14%	837.44
Si Tol > o = 14% y <15%	1315.98
Si Tol > o = 15% y <16%	1674.90
Si Tol > o = 16% y <18%	2153.43
Si Tol > o = 18%	2392.69

SUMINISTROS EN MT Y BT

Rango de tensiones [%Un]	CESMC [\$/kWh]
Si Tol > o = 5% y <6%	
Si Tol > o = 6% y <7%	
Si Tol > o = 7% y <8%	
Si Tol > o = 8% y <9%	62.22
Si Tol > o = 9% y <10%	83.75
Si Tol > o = 10% y <11%	102.89
Si Tol > o = 11% y <12%	119.63
Si Tol > o = 12% y <13%	358.89
Si Tol > o = 13% y <14%	837.44
Si Tol > o = 14% y <15%	1315.98
Si Tol > o = 15% y <16%	1674.90
Si Tol > o = 16% y <18%	2153.43
Si Tol > o = 18%	2392.69

PERTURBACIONES

	CESMC [\$/kWh]
--	-------------------

MEDICIÓN EN AT	2392.69
MEDICIÓN EN MT Y BT	2392.69

**CALIDAD DE SERVICIO TECNICO Y COMERCIAL
COSTO DE LA ENERGÍA NO SUMINISTRADA (CENS)**

Categoría Tarifaria	\$/kWh
T1AP, T1R y T1G	1675.36
T2 y T3BT	2715.86
T3MT y T3AT	3241.83



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: EX-2025-91742352- -APN-SD#ENRE & EX-2025-91742222- -APN-SD#ENRE ; EDENOR S.A. & EDESUR S.A. ; CESMC - CENS-092025

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.