

EDENOR-EDESUR

CALIDAD DE PRODUCTO TÉCNICO

COSTO DE LA ENERGÍA SUMINISTRADA EN MALAS CONDICIONES (CESMC)

SUMINISTROS AT

Rango de tensiones [%Un]	CESMC [\$/kWh]
Si Tol > o = 5% y <6%	17.45
Si Tol > o = 6% y <7%	34.94
Si Tol > o = 7% y <8%	52.40
Si Tol > o = 8% y <9%	69.91
Si Tol > o = 9% y <10%	94.09
Si Tol > o = 10% y <11%	115.59
Si Tol > o = 11% y <12%	134.40
Si Tol > o = 12% y <13%	403.18
Si Tol > o = 13% y <14%	940.79
Si Tol > o = 14% y <15%	1478.37
Si Tol > o = 15% y <16%	1881.59
Si Tol > o = 16% y <18%	2419.18
Si Tol > o = 18%	2687.96

SUMINISTROS EN MT Y BT

Rango de tensiones [%Un]	
Si Tol > o = 5% y <6%	
Si Tol > o = 6% y <7%	
Si Tol > o = 7% y <8%	
Si Tol > o = 8% y <9%	69.91
Si Tol > o = 9% y <10%	94.09
Si Tol > o = 10% y <11%	115.59
Si Tol > o = 11% y <12%	134.40
Si Tol > o = 12% y <13%	403.18
Si Tol > o = 13% y <14%	940.79
Si Tol > o = 14% y <15%	1478.37
Si Tol > o = 15% y <16%	1881.59
Si Tol > o = 16% y <18%	2419.18
Si Tol > o = 18%	2687.96

PERTURBACIONES

	CESMC [\$/kWh]
--	-------------------

MEDICIÓN EN AT	2687.96
MEDICIÓN EN MT Y BT	2687.96

CALIDAD DE SERVICIO TECNICO Y COMERCIAL
COSTO DE LA ENERGÍA NO SUMINISTRADA (CENS)

Categoría Tarifaria	\$/kWh
T1AP, T1R y T1G	1882.12
T2 y T3BT	3051.02
T3MT y T3AT	3641.90



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: EX-2026-07883173- -APN-SD#ENRE & EX-2026-07883515- -APN-SD#ENRE ; EDENOR S.A. & EDESUR S.A. ; CESMC - CENS-022026

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.